


1. 燃焼試験名：**Schreiter Test** (垂直型燃焼試験、展炎性)
2. 規格：NT Fire 002 (北欧規格) ISO 3261
3. 試験体大きさ：300×800 2枚 平板 (厚さは製品による)
4. 火源：プロパンバーナー
5. 試験方法：

2組の試験体を段違い (125mm 差) に垂直にセットして一方の試験体側からバーナーを他方の試験体に接炎して着火後、バーナーを離す。その後、試験体 A の展炎性と試験体 B への延焼があるかどうかを観察する。



6. 判定基準：
 - ① 着火性
 - ② 消火時間/消火距離
 - ③ 他方の試験体への延焼があるかないか
7. 関連資料：

Nordtest Method