

1. 火災事故名： 北海道・札幌 居酒屋爆発火災（札幌市爆発火災）

2. 火災発生日時： 2018/12/16 午後 6 時半頃

3. 火災の発生状況：

12/16、午後6 時半ごろ、札幌市豊平区平岸にある居酒屋「北のさかな家 海さくら平岸店」で爆発があり、2 階建て建物の床が抜けて建物が崩壊した。

一夜明けて、爆発の原因がわかってきました。アパマンショップの事務所で除菌消臭スプレー・およそ120 本を従業員2 ・でガス抜きをしていた。スプレー・に含まれるLPG ガスが密閉された部屋に 充満した状態で、湯沸かし器のスイッチを入れたとたんに爆発をおこしたと推定されている。爆発はすさまじく、建物が崩壊だけでなく、道路の反対側にあるファウミレス「ロイヤルホスト」 やマンション等の窓が割れた。

4. 犠牲者： 負傷者 42 名

5. 火災の原因： スプレー缶ガス抜き時に湯沸かし器のスイッチを入れ、引火

6. 火災の写真： 読売新聞 Yahoo ニュース



7. 詳細報告書： 事故経過報告

総務省「札幌爆発火災第9報」2 ページ