

1. 火災事故名： 福岡県・福岡市整形外科病院火災

2. 火災発生日時： 2013/10/13 午前2時20分頃


3. 火災の発生状況：

2時20分頃、1階の1階診療室の温熱治療機器から火が上がっているのを、宿直の看護師が発見、消防署に通報。4階建て鉄筋コンクリート造の建物665m²を焼失した。院内には18名の患者がいたが、そのうち、8名が死亡、3階に居住する医院長夫妻2名が死亡し、5名が負傷した。院内の防火扉が機能していなかったことや初期消火を怠ったことで、火災が拡大してしまった。

4. 犠牲者： 死者10名 負傷者5名

5. 火災の原因： 医療機器の不具合から出火

6. 火災の写真：



7. 詳細報告書： 消防庁報告書