

1. 火災事故名： ブラジル・リオ 27階建てオフィスビル「ジョエルマビル」火災

**Brazil Rio Joerllma bill office fire**

2. 火災発生日時：1974/2/1 午前8時50分頃

3. 火災の発生状況：

1日午前8時50分頃、25階建てオフィスビル「ジョエルマビル」で火災が発生した。当時ビルには756人あまりが居た。12階のエアコン室外機がショートして火災が発生した。間仕切り壁が可燃性の木材や合成樹脂でできており、防火設備も不十分であったために、火の廻りが早く、200名あまり（詳細は不明）の人が死亡した。多くの人は有毒な煙の犠牲となった。

4. 犠牲者：死者200名余り？
5. 火災の原因：エアコン室外機のショート
6. 火災の写真：写真提供：Wikipedia



7. 詳細報告書：なし