

1. 火災事故名：中国・上海 28階建て高層マンション火災

China Shanghai 2010 Fire

2. 火災発生日時：2010/11/15 午前 2 時 15 分頃

3. 火災の発生状況：

15日2時15分頃、28階建て高層マンションで火災が発生した。建物は外装改装中で、足場を竹で組み、落下防止としてナイロン網が使用されていた。10階部分で溶接作業をしており、溶接の火花が引火して、燃え広がったとみられる。この火災で、58 死、負傷者は70名を超えた。足場の竹が可燃性で上下階に燃え広がったことが火災拡大の原因とみられる。

4. 機関者：死者 58 名 負傷者 70 名以上

5. 火災の原因：溶接の火花

6. 火災の写真：



7. 詳細報告書：

参考文献: Science Direct

「Review on the fire safety of exterior wall claddings in high-rise buildings in China」

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705813012940?via%3Dihub>