

1. 火災事故名： **UAE・ドバイ 63階建てホテル火災**

Dubai New Year's Eve Hotel fire

2. 火災発生日時：2016/12/31

3. 火災の発生状況：

12/31 深夜にドバイの高層マンション群「アジュマーン・ワン」の一角で、63階建て高層ビルで火災が発生した。火災は16時間にわたり、負傷者16名。火元は、20階のビル外側のテラス部分とみられる。ドバイでは近年3回も大きな火災が発生している。

<関連した火災事例>

2015/2/21 79階建て高層マンション「ザ・トーチ」 50階付近火元

2014/11/18 30階建てマンション 「Tamweel Tower」 タバコ火

2014/4/29 40階建てマンション「AL Tayer Tower」 投げ捨てタバコ

4. 犠牲者： 負傷者16名

5. 火災の原因： 不明

6. 火災の写真： 写真提供：BCC



7. 詳細報告書：なし