

1. 火災事故名： 韓国・慶尚南道密陽 病院火災

**South Korea Miryang(密陽世宗病院)Hospital fire**

2. 火災発生日時： 2018/1/26 午前 7 時半頃

3. 火災の発生状況：

慶尚南道密陽の 6 階建てセジョン病院で 1/26 日午前 7 時半頃、1 階で火災が発生し、37 名が死亡し、100 名余りが負傷した。火事は、およそ 3 時間半後の 9 時半頃に消火した。火事は、1 階で食い止められ、2 階以上には延焼しなかったが、2 階に居た患者は煙で被害を受けた。一部の患者はベッドにくくりつけられていて逃げられなかったようだ。火災の発生は、1 階の 緊急医療室の天井付近から出火したと見られ、天井裏には電線が一杯配線されていた。電線の漏電とみられているが、スプリンクラー設備はなかった。セジョン病院は、2-6 階に入院患者 100 名と後方に療養型病院があり、そこには 94 名が居たが、ほぼ多くの患者は避難して無事であった。

4. 犠牲者： 死者 37 名 負傷者 100 名余り

5. 火災の原因： 電線の漏電

6. 火災の写真：



7. 詳細報告書：なし